



Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Arhitektuuri- ja Planeerimise osakond

VKG Elektrivõrgud OÜ

Paul Kerese 11
20309 NARVA

Teie 16.03.2015

Meie 17.04.2015 nr 1-12.1/2872-2

Maakaabelliini ehitusprojekti kooskõlastamisest

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kooskõlastab esitatud maakaabelliini ehitusprojekti ning nõustub ehitusloa väljastamisega järgmistel tingimustel:

- Puškini tänava kõnniteega külgnevas osas paigaldatakse kaabel haljasalale vahetult kõnniteeäärekivi kõrvale. Äärekivid tuleb nende ja kõnnitee sillutise vajumise vältimiseks täiendavalt toetada hiljemalt enne kaeve sulgemist. Mistahes hilisemad vajumised antud lõigus tuleb kõrvaldada tööde teostaja kulul.
- Hariduse tänava uuel rekonstrueeritud betoonkivisillutisega kõnniteel tuleb kaeve täitmisel ja tihendamisel jälgida tänava rekonstrueerimise projekti. Sillutise aluste tihendamine kontrollida iga 0,5m järel. Mistahes hilisemad vajumised kaevetega külgneval sillutatud alal tuleb kõrvaldada tööde teostaja kulul.
- Hariduse tänava kõnnitee asfalteeritud lõigul tuleb asfaltkate taastada kõnnitee laiuses.
- Rekonstrueeritud tänavalõikude ulatuses tuleb kaevet teostada käsitsi.
- Järgida kaevete nõlvade normikohaseid kaldeid!
- Enne töödega alustamist ning enne kaevete sulgemist tuleb tööde nõuetekohase teostamise kontrolliks kohale kutsuda Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajanduse osakonna teede vanemspetsialist (Aleksandr Tšernossitov, aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee, tel: 35 99 134)

Lugupidamisega,

Peeter Tambu
peaarhitekt (direktori asetäitja)