



KORRALDUS

Narva

11.07.2018 nr 602-k

Ehitusloa andmine (Linda tn 24)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

14.06.2018 ehisregistri elektroonilisse keskkonda läbivaatamiseks laekus ehitusloa taotlus Linda tn 24, Narva büroo- ja tootmishoones (ehitisregistri kood 120297931) automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks koos ehitusprojektiga (töö nr 0717EN, projekterija Ramrest Security OÜ).

19.06.2018 ehisregistri keskkonnas on genereeritud ehitusloa eelnõu nr 1812271/14265, menetluse nr 138321 ning suunatud pädevale asutusele kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks.

Ehitusprojekt avastatud puudustega on tagastatud taotlejale märkuste lahendamiseks.

28.06.2018 ehitusprojekt on kooskõlastatud Päästeameti Ida päästkeskuse poolt märkustega: 1. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimisel ja paigaldamise lähtuda siseministri määrusest nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”, standardist CEN/TS 54-14:2004 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“, siseministri määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ja Eesti standardist EVS 812-8:2018 „Ehitise tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“. 2. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade tuleb juhtida Häirekeskusesse“.

19.06.2018 – Arhitektuuri ja planeerimise osakonna poolt.

Esitatud dokumentides ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad. Seega, ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseadustiku § 39 lõike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus.

2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9 lõike 2 kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine muutmine, kehtetuks tunnistamine või andmisest keeldumine.

3. OTSUS

Anda ehitusluba Linda tn 24, Narva büroo- ja tootmishoones (ehitisregistri kood 120297931) automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks vastavalt ehitusprojektile (töö nr 0717EN, projekterija Ramrest Security OÜ). Tulekahjusignalisatsiooni paigaldamisel arvestada esitatud punktis 1 Päästeameti Ida päästkeskuse poolt kooskõlastuse märkused.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub teatavastegemisest.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavastegemisest.

Jelena Golubeva
Linnavalitsuse liige
Linnapea ülesannetes

Ants Liimets
Linnasekretär