



M 1:500

TINGMÄRGID

- 1W2 — Projekteeritud 10 kV maakaabel
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud alajaam
- Kinnistu piir
- Sundvalduse ala
- x Demonteeritavad seadmed

- 1) Kaitsevöönd alajaama/kilbi korral on 2 m alajaama/kilbi välisseinast igas suunas.
- 2) Kaitsevöönd maakaabelliini korral on 1 m äärmisest kaablist.
- 3) Kaitsevööndi pindala 273 m<sup>2</sup>.

**ASENDIPLAAN**  
 Pruuka kraav V4, Narva linn, Ida-Viru maakond  
 Registriosa: 18174650 Tunnus: 51101:001:1760

Koostas: Fred Uduste  
 E-Service AS projekterija