



IDA-EESTI PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSBÜROO

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5
20308 NARVA

06.05.2010 nr 7.3-2/500-3

Vastus 28.04.2010 kirjale nr 1.9/1982-4

Soovisite täpsustavat informatsiooni evakuatsiooniteel asuvate uste seestpoolt võtmata avatavuse kohta: andmeid uste ja lukkude mudelite ning ustele ja lukkudele esitatavate tehniliste nõuete kohta.

Vastuseks:

Siseministri 08.09.2000 määruse nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded“ § 38 punkti 2 järgi on chitises keelatud sulgeda jäigalt evakuatsioonipääsu või kasutada sellel raskesti avatavat sulgurit. Lukustatud üks evakuatsiooniteel peab olema seestpoolt võtmata avatav.

Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 27 kehtestab täpsemad nõuded evakuatsiooniteel asuvatele ustele.

Väljavõte nimetatud määrusest (§ 27):

(1) Evakuatsiooniteel paiknev üks peab:

- 1) olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon;
- 2) olema laiusega, mis vastab ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule¹;
- 3) avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud üks;
- 4) olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale, kusjuures kahepoolse ukse puhul peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled.

(2) Evakuatsiooniteel asuv tule tõkkeuks peab olema isesulguv ja avatav võtmata, sealhulgas elektroonilise võtmata.

(3) Evakuatsiooniteel asuv, kuid tavakasutuses lahtiolev tule tõkkeuks peab olema varustatud seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju korral.

(4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanemine ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.

¹ Evakuatsioonitee mõõtmed sätestab Vabariigi Valitsuse 27. 10.2004 määruse nr 315. „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 26

06.05.2010 nr 3.1-8/1982-5

(5) Lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid ei kohaldata 1 kasutusviisiga² ehitiste osas.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei rakendata, kui ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt ei ole võimalik neid kohaldada.

Parima lahenduse saavutamiseks soovitame igal konkreetsel juhul pöörduda vastavat teenust osutava ettevõtte poole ning juhendada muu hulgas järgmistest standarditest³: EVS-EN 179:2008 „Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodid;“ EVS-EN 1125:2008 „Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. Nõuded ja katsemeetodid“

Kirjalikke selgitusi 15.04.2010 istungi protokollile ootame hiljemalt 10.05.2010.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marti Siim
peainspektor

339 1932 marti.siim@rescue.ee

² 1 kasutusviisiga ehitisi on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 27. 10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ lisas 1.

³ Standarditega seonduvaga on võimalik tutvuda aadressil <http://www.evs.ee/>