



HR. R. S. PLAR
PR. V. LUTUS
PR. L. DEGOL
19.05.10
[Signature]

IDA-EESTI PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSBÜROO

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5
20308 NARVA

Teie 07.05.2010 nr 1.9/1982-6

Meie 18.05.2010 nr IEPK 7.3-2/500-5

Vastus taotlustele

Esitasite 07.05.2010 kirjas nr 1.9/1982-6 taotlused, millega palute:

1. Määrata Narva huvikoolide ja lastseasutuste seestpoolt võtmeta avatavate lukkudega varustamise tähtajaks 01.06.2011. Nimetatud tähtaja taotlemisel lähtume vajalikust lukkude arvust (ca 600 lukku) ja lukkude paigaldamisega seotud tööde finantseerimise planeerimisega;
2. määrata sektioneerimise moodustamise ja turvalgustuse paigaldamise tähtajaks 01.09.2014. Septembrikuuni pikendamise taotlemise põhjuseks on 2014 linnaeelarve kinnitamisele kuluv periood (2014 jaanuar – märts).

Alljärgnevas vastame Teie taotlustele nende esitamise järjekorras:

1. Siseministri 08.09.2000 määruse nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded“ § 38 punkti 2 järgi on ehitises keelatud sulgeda jäigalt evakuatsioonipääsu või kasutada sellel raskesti avatavat sulgurit. Lukustatud uks evakuatsiooniteel peab olema seestpoolt võtmeta avatav.

Selgitame veel kord, et igal hoones viibival inimesel peab olema võimalik evakuatsiooniteel asuvat ust (s.h evakuatsioonipääsu) ohu korral iseseisvalt ilma abivahendeid kasutamata võimalikult kiiresti avada ning hoonest evakueeruda. Saaremaa Ühisgümnaasiumis 12. detsembril 1995 toimunud tulekahjus hukkus kaks õpilast, kergemaid ja raskemaid vigastusi sai enam kui 20 last. Kõik koolimaja väljapääsud peale ühe olid suletud¹.

Narva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ja Ida-Eesti Päästkeskuse (edaspidi IEPK) esindajate osalusel 15.04.2010 peetud istungi protokollis on ettekirjutuste täitmise tähtaegade osas muu hulgas märgitud järgmist: Evakuatsiooniteel asuvate uste seestpoolt võtmeta avatavus tuleb tagada hiljemalt **01.09.2010**.

Eelnevast lähtudes ei rahulda me Teie taotlust.

¹ <http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/95/12/14/kuum.htm>

EESTI VABARIIK
NARVA LINNAVALITSUS
"19.05.10" 200 a.
Nr 1982/1.9-4

2. Nimetatud istungi protokollist nähtub, et tuletõkkeseksioonide moodustamise ja turvavalgustuse (evakuatsioonivalgustuse) paigaldamise lõplik tähtaeg on 01.07.2014.

Eelnevast lähtudes ei rahulda me Teie taotlust.

Ettekirjutuste täitmiseks uute tähtaegade määramise aluseks on Linnavalitsuse põhjendatud taotlused ning reaalsete tegevustega seotud kavad. Iga ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamist vaatame eraldi ning otsuse langetame objektipõhiselt. Selleks, et saada ettekirjutuste tähtaegadele pikendus, tuleb esitada põhjendatud taotlus konkreetse objekti ja ettekirjutuse kohta, milles on esitatud ka ettekirjutuse täitmise uus tähtaeg. Põhjendatud taotluses peab kajastuma teave, millele tuginedes on meil võimalik veenduda, et ettekirjutused täidetakse minimaalse ajaga ning samuti informatsioon selle kohta, kuidas tagatakse turvalisus seni. Taotlusele tuleks lisada ka tõendid (väljavõtted asutuse arengukavast, eelarvest jne), et esitatud tähtajad on seotud reaalsete tegevustega. Selleks, et tagada taotluse jälgitavus, palume tõenditele ka korrektselt viidata.

Maksimaalselt kõige pikem tähtaeg, mis me määrata saame, on **01.07.2014**. Leiame, et see on Linnavalitsusele nõuete täitmiseks piisav ning IEPK-le, Päästeametile ja Siseministeeriumile aktsepteeritav.

Nimetatud tähtaja määramise eelduseks oli muu hulgas see, et evakuatsiooniteel asuvate uste seestpoolt võtmeta avatavus tagatakse hiljemalt **01.09.2010** ning automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise lõplik tähtaeg on **31.12.2011** (kui haldusaktiga ei ole sätestatud teisiti).

Vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele võime sunnivahendi adressaadi põhjendatud taotluse (vt eespool taotlusele esitatud nõudeid) alusel sunnivahendi rakendamise edasi lükata ja teha uue hoiatuse, milles määrame ettekirjutuse täitmiseks uue tähtaja. Tähtaeg ei tohi olla pikem kui kaks kuud ning taotlus tuleb esitada mõistliku aja jooksul enne ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtaja saabumist.

Eelpool kirjutatu kehtib kõigi Narva linna omandisse kuuluvate objektide kohta, mitte ainult 07.05.2010 kirjas nr 1.9/1982-6 märgitute osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rivo Neuhaus

Järelevalveteenistuse juht

direktori ülesannetes