

# NARVA LINNAVALITSUS

## KORRALDUS



Narva

05.04.2006 nr 428-k

**Projekteerimistingimuste määramine  
valgusmastide ja õhuliini paigaldamiseks  
(Välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn.53  
garaažidest kuni avariiväljalaske siibrini)**

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 " Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus"

Määrata projekteerimistingimused välisvalgustuse ehitusprojekti koostamiseks Rahu tn.53 garaažidest kuni avariiväljalaske siibrini.

### 1. ÜLDANDMED

#### 1.1 Tellija

AS Narva Vesi Kulgu tn.4, 20104 Narva

#### 1.2 Asukoht

Narva linn,  
**Rahu tn.53 garaažidest kuni  
avariiväljalaske siibrini projekteeritav  
välisvalgustus**  
Maakasutuse sihtotstarve: väikeelamumaa.

#### 1.3 Lähteülesanne on kehtiv

2 aastat alates korralduse jõustumisest.

#### 1.4 Lähteülesande koostamise alus

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.03.2006.a avaldus nr.313/1-11  
Aleksi Voronov- juhatuse liige

#### 1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

### 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn.53 garaažidest kuni avariiväljalaske siibrini.

### **3. ÜLDNÕUDED**

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimismõistega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile".
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.
- 3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
- 3.6 Projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimismõistele EPN 17 "Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised".
- 3.7 Esitada töödekorraldamise projekt.

### **4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED**

- 4.1 Valgustimastide vahekaugus piki teed: normikohane.
- 4.2 Valgustimastide kaugus sõidutee äärekivist: normikohane.
- 4.3 Valgustimastide enamlevinud kõrgus: 8, 10 või 12 m.
- 4.4 Elektriliini minimaalne kõrgus tee pinnast: normikohane.
- 4.5 Tehnovõrkude ja mastide vundamendiosade vaheline minimaalne kuja: normikohane.
- 4.6 Näha ette kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
- 4.7 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.
- 4.8 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.
- 4.9 Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaabli skeem.

### **5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED**

- 5.1 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
- 5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritava alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

### **6. KOOSKÕLASTUSED**

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
- 6.2 Valgustimastide alla jäävad maa-omanikud.
- 6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

## 7. RAKENDUSSÄTTED

7.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

7.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tarmo Tammiste  
Linnapea



Ants Liimets  
Linnasekretär

**\*Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.