

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

23.05.2006 nr 671-k

Projekteerimistingimuste määramine

("Sepa põik" tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 "Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus"

Määrata projekteerimistingimused "Sepa põik" tänava välisvalgustuse rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

1. ÜLDANDMED

- 1.1 **Tellija** Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva
- 1.2 **Asukoht** Narva linn, Sepa põik
Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa, väikeelamumaa
- 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.
- 1.4 Lähteülesande koostamise alus
- 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.04.06.a avaldus nr.483/1-11
O. Matvejeva - UÜ Reljans direktor, Linnavara- ja Majandusameti volinik
- 1.4.2 Ehitusseadus
- 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on "Sepa põik" tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine.

3. ÜLDNÕUDED

- 3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimismäärustega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile".
- 3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
- 3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).
- 3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.
- 3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
- 3.6 Projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimismäärustele EPN 17 "Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised".
- 3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
- 3.8 Esitada tabel teabega maauksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
- 3.9 Esitada soovitatav põhiliste tööde järjekord ja töödekorraldamise kirjeldus.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1 Olemasoleva õhuliini A-16 välja vahetamine õhukaabliga AMKA.
- 4.2 Ette näha hõõglampidega valgustite väljavahetamine naatriumlampidega valgustite vastu.
- 4.3 Ette näha täiendavate postide paigaldamine.
- 4.4 Valgustimastide vahekaugus piki teed: normikohane.
- 4.5 Valgustimastide kaugus sõidutee äärekivist: normikohane.
- 4.6 Elektriliini minimaalne kõrgus tee pinnast: normikohane.
- 4.7 Tehnovõrkude ja mastide vundamendiosade vaheline minimaalne kuja: normikohane.
- 4.8 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
- 4.9 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.
- 4.10 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.
- 4.11 Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, tänavavalgustuse skeem, posti maanduse joonis, postide ja valgustite eksplikatsioon jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
- 5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritava alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
- 6.2 Valgustimastide alla jäävad maa-omanikud.
- 6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.
- 6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

- 7.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
- 7.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär

***Märkus:**

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maatüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „
2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.