



PÄÄSTEAMET



ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet

Anna Daško  
KÜ Rakvere 73  
alturan@mail.ru

20.12.2018 nr 7.1-1/19634-1

### **Päästeautode ligipääsu probleemid kortermajadele**

Austatud Anna Daško

Ida päästkeskus kontrollis 2018 aastal päästeautode ligipääsu võimalusi kõrghoonetele ning kas ja kuidas on võimalik kõrghoonetes tulekahjude korral kasutada redelautot. Oleme tuvastanud, et aadressile Rakvere 73, Narva linn päästeautoga ligi ei pääse ning redelautot inimeste päästmiseks kasutada ei saa. Põhjuseks on kortermaja ümbrusesse pargitud autod. Kontroll teostati 14. mai 2018

Siseministri 30.03.2017 määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 50 Päästemeeskonna juurdepääsutee „Päästetehnikaga peab pääsema hoone sissepääsude, hädavaljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse“, on sätestatud tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

Tulekahju korral on oluline, et kortermaja ümbruses on liiklus, parkimine, prügikonteinerite hoidmine ja muu ajutine või pikaajaline asjade hoidmine korraldatud nii, et oleks tagatud päästesõidukite ligipääs ja kasutammine päästetöödel.

Seoses eelpool tooduga, palume korteriühistul koostöös Narva Linnavalitsusega korraldada kortermaja läheduses liiklus ja autode parkimine nii, et õnnetuse või tulekaju korral oleks tagatud päästeautode ligipääs ja nende kasutamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ailar Holzmann

Ida päästkeskuse juht

Ida päästkeskus

Denis Duškin  
+372 3576100  
denis.duskin@rescue.ee