

Ellen Uusküla
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri-ja Linnaplaneermise Amet
Järelevalve osakond
narvaplan@narva.ee
ellen.uuskula@narva.ee

Teie: 07.09.2021 nr 1-13.2/2336

Meie: 08.09.2021 C/384-1

Narva TEN-T transiitteede 1. etapi kooskõlastamine

Vastates teie 07.09.2021 kirjale nr 1-13.2/2336 annan teada, et AS-il Narva Vesi on ainult üks märkus Narva TEN-T transiitteede 1. etapi „Rahu tänava ümberehitamine lõigus Tallinna maantee – Kerese tänav“ ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamiseks ehitusprojekti kohta. Nimelt: projektlahenduse kohaselt on ette nähtud mahasõidu rajamine aadressil Rahu tn 4b. Kavandatud mahasõidu äärekivid paiknevad aga väga lähedal maapealsele tulekustutusvee hüdrantile, mistõttu rasketehnikaga manööverdamisel või lumekoristustehnikaga töötamisel on väga tõenäoline, et kõnealune hüdrant saab regulaarselt vigastada (vt täpsemalt lisatud joonist). AS Narva Vesi kooskõlastab kõik ülejäänud 1. etapi „Rahu tänava ümberehitamine lõigus Tallinna maantee – Kerese tänav“ osad.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Dmitri Lipatov
juhatuse liige

Lisa 1 – joonis.

info@narvavesi.ee