

Erki Kõlli

From: Priit Hainoja <priit.hainoja@infragate.ee>
Sent: neljapäev, 30. juuni 2022 08:36
To: Ivi Vinkel; Halmar Heinmets
Cc: Martin Laurits; Arina Tsetlina; Erki Kolli; Arenguosakond
Subject: RE: Narva TEN-T, hinnapakkumine soojatrassi langetamine

Tere

Konsultant on läbivaadanud töövõtja esitatud pakkumise ja soovib saada alljärgnevaid täpsustusi

1. Täpsustada uue toru läbimõõt. Olemasolev küna on üsna kitsas seega toru on ilmselt peenikene. Korrektsuse pärast tuleks pakkumises DN välja tuua.
2. Kuna torud jäävad tee alla siis tuleks torustik katsetada ka. Kas katsetamine sisaldub hinnas?
3. Mis meetodiga toimub keevisliidete kontroll (soovituslik – röntgen meetod)?
4. Kas teostusjoonise koostamine sisaldub hinnas?

Lugupidamisega
Priit Hainoja

From: Ivi Vinkel <ivi.vinkel@yit.ee>
Sent: kolmapäev, 29. juuni 2022 10:15
To: Arina Tsetlina <arina.tsetlina@narva.ee>; Erki Kolli <erki.kolli@narva.ee>; Arenguosakond <areng@narva.ee>; Priit Hainoja <priit.hainoja@infragate.ee>; Martin Laurits <martin.laurits@infragate.ee>
Cc: Halmar Heinmets <halmar.heinmets@yit.ee>
Subject: Narva TEN-T, hinnapakkumine soojatrassi langetamine

Tere!

Esitame hinnapakkumise Narva TEN-T transiitööde ehitustööde raames kaevetööde käigus välja tulnud ettenägematu soojatrassi ning selle kaitseküna ümberehituseks Kerese 27 ja Võidu tiigi vahelisel sõidutee alal.

Lugupidamisega

Ivi Vinkel
objekti assistent
Mob. +372 511 8664
ivi.vinkel@yit.ee



AS YIT Eesti
Pärnu mnt 102b
11312 Tallinn
Tel. +372 665 2100
yit@yit.ee

See e-kiri ja selle lisad võivad sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mis on mõeldud ainult kirja saajale. Kui see kiri ei ole mõeldud Teile, palun kustutage kiri ja kõik selle koopiad. Saadetud e-kiri on konfidentsiaalne ning teil ei ole õigust selles sisalduvat informatsiooni enda huvides ära kasutada ega seda teistele osapooltele edastada.

