

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

10.06.2009 nr 687-k

Ehitusloa väljastamine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Läbivaatamiseks laekus Malmi tn 6 korterelamus asuva mitteeluruumi M-2 rekonstrueerimiseks bürooruumideks ehitusloa taotlus koos ehitusprojekti ning makstud riigilõivuga. Ida-Eesti Päästkeskus kiitis mitteeluruumi M-2 rekonstrueerimisprojekti heaks märkustega:

Paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioon
Välisseinte tuletundlikkus peab olema vähemalt B_{51d0}

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt valla- või linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.

2.2 Narva linna ehitusmääruse §24 lg 4, 5 kohaselt koostab ehitusjärelvalveosakond haldusakti eelnõu ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise kohta ning esitab selle Linnavalitsusele kinnitamiseks.

2.3 Ehitusseaduse § 23 lõike 2 punktide 1, 2 ja 3 kohaselt ehitusloa saamiseks tuleb esitada ehitusloa taotlus, ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud käesoleva seaduse §-is 47 nimetatud projekteerimises pädeva või kontrollitud käesoleva seaduse §-is 47 nimetatud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud, ning tasuda riigilõiv.

3. OTSUS

3.1 Väljastada ehitusluba Malmi tn 6 korterelamus asuva mitteeluruumi M-2 rekonstrueerimiseks;

3.2 Kohustada mitteeluruumi M-2 omanikku paigaldama automaatne tulekahjusignalisatsioon ning tagama välisseinte tuletundlikkuse vähemalt B_{51d0}

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

4.2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Endla Müür
Tõlk
linnasekretäri ülesannetes