

Hr. P. Tauber
gsh

Veespetsialistidele edastamiseks palun

Austatud linnad ja vallad

Kas peate võimalikuks nõustuda Keskkonnaameti ettepanekuga, mille sisuks on ühtlustada veehaarde rajamise menetlemise korda?

Palun teatage ettepanekuga nõustumisest (või mittedõustumisest ja esitage palun ühtlasi oma põhjendused) esimesel võimalusel (hiljemalt 10. detsembril) Peep Kirsima: peep@ell.ee

Lugupidamisega,

Irja Alakivi
Eesti Linnade Liit
Ahtri 8, 15078 Tallinn
Tel 6943 417, 56 206402
Faks 6943 425

EESTIVABARIIK
HARVA LINNAVALITSUS
"26" 11 2009 a.
Nr 4791/1.15



Hr Urmas Kruise
Eesti Linnade Liit
info@ell.ee

24.11.2009 nr 7-3/36006-1

Hr Kurmet Mürsepp
Eesti Omavalitsuste Liit
info@emovl.ee

Ettepanek ühtlustada veehaarde rajamise menetlemise korda

Austatud härra Kruise ja härra Mürsepp

Pöördume Teie poole ettepanekuga leppida kokku ühtses menetluskorras, mida nii Keskkonnaamet (edaspidi Amet) kui ka kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV) rakendaksid ühtselt veehaarete rajamise menetlemisel.

Nimelt on kohalikes omavalitsustes välja kujunenud erinev praktika puurkaevu menetluse alustamisel. Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määruse nr 8 "Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine" punktiga 2 kehtestatud „Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord“ (edaspidi nimetatud kord) punkti 2.8 kohaselt esitab veehaarde rajaja puurkaevu projekteerimiseks taotluse Ametile, kes lahendab taotluse kahe nädala jooksul. Korra punktis 2.9 on sätestatud, et veehaarde puurkaevu projekteerimise alustamiseks saadakse tingimused KOV-st. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 on omavalitsusüksuse ülesandeks muu hulgas korraldada antud vallas või linnas veevarustust.

Korra punktide 2.8 ja 2.9 järjekorra asetusest võib järeldada nagu tuleks kodanikul puurkaevu rajamiseks esmalt pöörduda Ameti poole taotlusega veehaarde puurkaevu projekteerimiseks, lisades taotlusele rajatava puurkaevu asukohaplaani ning seejärel, pöörduda KOV-i poole, kes väljastab puurkaevu projekteerimise alustamiseks tingimused. Ametil aga ei pruugi olla taotluse menetlemise ajaks teada, kuidas on KOV otsustanud korraldada antud vallas või linnas veevarustust (veehaaretega või ühisveevärgiga), mis seab kahtluse alla taotluse menetlemise otstarbekuse. Samas pole ka otstarbekas väljastada KOV-l tingimusi puurkaevu projekteerimise alustamiseks kui ei ole teada, antud piirkonnas teatud põhjaveekihtide põhjaveeressursi olemasolu. Tulenevalt eeltoodust, on vajadus jõuda kokkuleppele, kuidas ühtlustada KOV-des ja Ametis puurkaevu rajamise menetluskorda, et Ametil oleks teadmine juba enne puurkaevu projekteerimise taotluse menetlemist, kas KOV aktsepteerib veevarustuse lahendust puurkaevuga.

Hetkel toimub puurkaevude rajamise menetlus korra tõlgendamisest tulenevalt erinevates KOV-des erinevalt. On omavalitsusi, kes väljastavad esmalt nõusoleku veehaarde rajamiseks, juhul kui eelnevalt ei ole Ametisse jõudnud detailplaneering, mille lisadest selguks, et veevarustus lahendatakse puurkaevuga. Alles seejärel pöödub kodanik Ametisse taotlusega veehaarde puurkaevu projekteerimiseks. Samas on KOV-e, kes saadavad kodaniku esmalt Ametisse ning positiivse vastuse korral väljastavad puurkaevu projekteerimise alustamiseks tingimused. Viimasel juhul on tekkinud olukordi, kus Amet olles veendunud põhjaveeressursi olemasolus, väljastab omapoolt nõusoleku teatud veekihti puurkaevu rajamiseks, kuid KOV projekteerimistingimusi ei väljasta kuna antud piirkonnas on arendatud ühisveevärk või lubab rajada puurkaevu kuni ühisveevärgi rajamiseni.

Lähtuvalt ülaltoodust teeme Teile ettepaneku alustada veehaarde puurkaevu rajamise menetlust KOV-st väljastatava nõusolekuga, millest selgub kas ja millistel tingimustel KOV nõustub veehaarde puurkaevu rajamisega teatud kinnistul, juhul kui KOV-i nõusolek ei selgu varem Ametini jõudnud dokumentidest (näiteks detailplaneering) eesmärgiga muuta menetlus kodanikele võimalikult kiireks, lihtsaks ja vähe kulukaks.

Palume Teie tagasisidet väljapakutud lahenduskäigu osas hiljemalt 11. detsembriks 2009. a.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Onemar
Peadirektor

Rebeka Hansen-Vera 627 2174
rebeka.hansen-vera@keskkonnaamet.ee